



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.МЛ10.Н01365

Срок действия с 14.04.2025

по 13.04.2028

№ 0053420

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ РОСС RU.0001.11МЛ10

Орган по сертификации продукции ООО "Эрри-тест". Адрес: 143009, РОССИЯ, Московская обл, городской округ Одинцовский, город Одинцово, бульвар Любы Новоселовой, дом 6А, этаж 4, помещение 25. Телефон +7 4997030100, адрес электронной почты: erri-t@yandex.ru

**ПРОДУКЦИЯ** Устройства распределительные низковольтные (не укомплектованные аппаратурой), серии: CCS, CSS, CCV, CSV, CCD, CSD, T-CCS, T-CCS-V с комплектующими. Согласно приложению на бланке №0021301. Серийный выпуск.

код ОК  
27.12.31

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**

ТУ 25.99.29-001-43023158-2021, ГОСТ IEC 61439-1-2013

код ТН ВЭД  
8538100000

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** ООО «КИТ-Энерго». ОГРН: 1145250002590, ИНН: 5250061397, КПП: 526101001. Адрес: 603107, РОССИЯ, город Нижний Новгород, проспект Гагарина, дом 178/1, офис 415, телефон: 8 800 775 46 09, адрес электронной почты: info@kitenergo.ru.

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН** ООО «КИТ-Энерго». ОГРН: 1145250002590, ИНН: 5250061397, КПП: 526101001. Адрес: 603107, РОССИЯ, город Нижний Новгород, проспект Гагарина, дом 178/1, офис 415, телефон: 8 800 775 46 09, адрес электронной почты: info@kitenergo.ru.

**НА ОСНОВАНИИ**

Протокол испытаний № 009/D-14/04/25, 009/E-14/04/25, 009/F-14/04/25, 009/G-14/04/25, 009/H-14/04/25, 009/I-14/04/25, 009/J-14/04/25, 010/A-14/04/25 от 14.04.2025 года, выданный Испытательной лабораторией «Тест-контроль» (аттестат РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ36)



**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Схема сертификации: 1с



Руководитель органа

*[Handwritten signature]*

подпись

В.О. Фетисов  
инициалы, фамилия

Эксперт

*[Handwritten signature]*

подпись

А.В. Никитин  
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»**  
 Рег. № РОСС RU.31578.04ОЛНО от 16.11.2016 г.

№ 0021301

**ПРИЛОЖЕНИЕ**

К сертификату соответствия № РОСС RU.МЛ10.Н01365

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется  
 действие сертификата соответствия**

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		

27.12.31	<p>Устройства распределительные низковольтные: компактные распределительные шкафы и шкафы утепленные, серии CCS (IP66, IK10), CSS (IP66, IK10), CCV (IP66, IK08), CSV (IP66, IK08), CCD (IP55, IK10), CSD (IP55, IK10), T-CCS (IP66, IK10), T-CCS-V (IP54, IK10). Степени защиты от проникновения воды и пыли, от внешних механических воздействий указаны в скобках согласно протоколам испытаний.</p> <p>Структура условного обозначения компактных распределительных шкафов и шкафов утепленные (не укомплектованных аппаратурой), серии CCS, CSS, CCV, CSV, CCD, CSD, T-CCS, T-CCS-V с комплектующими:</p> <p align="center"><b>T G№- X1 X2 X3 X4 -X5</b>, где:</p> <p><b>T</b> - Обозначение вида шкафа: T - шкаф утепленный. <i>Может не присутствовать в обозначении.</i></p> <p><b>G№</b> - Обозначение наличия конструктивной доработки (№ - её порядковый номер), не влияющей на технические характеристики изделия (нестандартный типоразмер изделия, наличие дополнительных конструктивных элементов и т.п.). <i>Может не присутствовать в обозначении.</i></p> <p><b>X1</b> - Обозначение типа изделия: С – шкаф компактный распределительный (не укомплектованный аппаратурой).</p> <p><b>X2</b> - Обозначение материала изделия: С – сталь, S – нержавеющая сталь.</p> <p><b>X3</b> - Обозначение типа двери изделия: S – глухая, D – двустворчатая, P – перфорированная, V – обзорная.</p> <p><b>X4</b> - Габаритные размеры изделия (Высота. Ширина. Глубина) в сантиметрах, в соответствии с технической документацией (например 120.80.40).</p> <p><b>X5</b> - Обозначение наличия или отсутствия дополнительной технической особенности (например: V – с вентиляцией, 2D - дополнительная дверь, RAL 7022 - нестандартный цвет окраски, 2MP - вторая монтажная панель и т.п.). <i>Может не присутствовать в обозначении.</i></p>	ТУ 25.99.29-001-43023158-2021
----------	--	-------------------------------



Руководитель органа

Эксперт

*[Handwritten signature]*  
подпись

*[Handwritten signature]*  
подпись

В.О. Фетисов

инициалы, фамилия

А.В. Никитин

инициалы, фамилия